THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA

Certificato numero / *Certificate number* **DE/7268**

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / *Referring to the Test and Classification Reports*
nn. 0182\DC\REA\23_7, 0182\DC\REA\23_8, 0182\DC\REA\23_9 del / *dated* 22/02/2023

si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

RITRAMA SPA

Via Senatore Simonetta, 24 - 20867 CAPONAGO (MI) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Rivestimento murale decorativo

Decorative wall covering

Mod. Ri-Mark Event

le prove di tipo secondo la norma EN 15102:2007+A1:2011, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 15102:2007+A1:2011 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

03/03/2023	----------	----------	02/03/2028
Prima emissione *First issue*	Rinnovo *Renewal*	Ultima emissione *Latest issue*	Scadenza *Expiry*

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/*Product*

GQ002 REV.00

CSI S.P.A. A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.
REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000
Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

Certificato numero / *Certificate number* **DE/7268**

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Rivestimento murale decorativo
Decorative wall covering
Mod. Ri-Mark Event

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:
According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / *Product characteristics*:	
Descrizione *Description*	Film in PVC autoadesivo *Self-adhesive PVC film*
Massa areica *Weight per area unit*	125 g/m^2
Spessore *Thickness*	0,095 mm
Prestazioni / *Performances:*	
4.1 Reazione al fuoco *4.1 Reaction to fire* **Impiego** *End use*	**classe** / *class* **B-s1, d0** incollato su supporto/appoggio incombustibile *glued on non combustible substrate/backing*

03/03/2023	----------	----------	02/03/2028
Prima emissione *First issue*	Rinnovo *Renewal*	Ultima emissione *Latest issue*	Scadenza *Expiry*

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/*Product*